

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
СП ООО «ANDIJANPETRO»

Р.И. Бакиров

« ____ » _____ 202__ год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию перезарядке огнетушителей
на 2023 год

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1.	Предмет услуг (работ)	Техническое обслуживание перезарядка огнетушителей: – Огнетушитель порошковый ОП-3 класс порошка ABCE с манометром – 12 шт. – Огнетушитель порошковый ОП-5 класс порошка ABCE с манометром – 7 шт. – Огнетушитель порошковый ОП-10 класс порошка ABCE с манометром – 38 шт. – Огнетушитель порошковый ОП-50 класс порошка ABCE с манометром – 24 шт. – Огнетушитель порошковый ОП-100 класс порошка ABCE с манометром – 9 шт. – Огнетушитель ОУ-5 — переносной углекислотный огнетушитель с массой заряда огнетушащего вещества (ОТВ) 5 кг. – 4 шт. (Баллон огнетушителя наполнен двуокисью углерода и находится под давлением. Огнетушитель ОУ-5 необходимо перезаряжать после использования, либо по истечении срока 5 лет.) – Огнетушитель ОУ-2 — переносной углекислотный огнетушитель с массой заряда огнетушащего вещества (ОТВ) 2 кг. – 2 шт. (Баллон огнетушителя наполнен двуокисью углерода и находится под давлением. Огнетушитель ОУ-2 необходимо перезаряжать после использования, либо по истечении срока 5 лет.) Итого: 96 шт.
2.	Места оказания услуг	Республика Узбекистан, г. Андижан, производственные объекты месторождений Хартум, Восточный Хартум, Южный Аламышик СП ООО «ANDIJANPETRO».
3.	Срок предоставления услуг (работ):	С даты подписания договора до 31.12.2023 г.
4.	Общие требования	Наличие у исполнителя необходимого квалифицированного персонала, прошедшего специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на

		огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемый вид огнетушащего вещества.
5.	Требования к техническому обслуживанию огнетушителей	<p>1. Исполнитель должен произвести:</p> <ul style="list-style-type: none"> – зарядку, техническое обслуживание, гидроиспытание порошковых/углекислотных огнетушителей, – установить на каждый огнетушитель пломбу (на чеку запорно-пускового устройства), бирку установленного образца с указанием даты; – на обнаруженные скрытые дефекты у огнетушителей составлять «Акт вывода их из эксплуатации». <p>2. Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.</p> <p>3. При оказании услуг по техническому обслуживанию пожарных огнетушителей (указанных в пункте 1 Технического задания), Исполнитель обязан соблюдать нормативно-технические требования Закона Республики Узбекистан от 30.09.2009 г. N ЗРУ-226 "О пожарной безопасности" (Принят Законодательной палатой 24.06.2009 г., одобрен Сенатом 28.08.2009 г.)</p>
6.	Порядок контроля и приемки оказания услуг	<p>Контроль сроков и качества оказания услуг производится представителем Заказчика. Сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон с подписанием Акта об оказанных услугах.</p> <p>Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения в соответствии со сроками оказания услуг.</p>
7.	Состав документации	После окончания оказания услуг Исполнитель передает Заказчику следующую документацию: счет, счёт-фактуру, акт об оказанных услугах, акт выбраковки огнетушителей (по необходимости).
8.	Порядок оплаты	Оплата Заказчиком услуг Исполнителя производится путем банковского перевода средств по банковским реквизитам, в течении 45 банковских дней с даты подписания счет-фактур и акта выполненных работ.

Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС
СП ООО «ANDIJANPETRO»



В.Ф. Хазипов